回 答 書

工 事 名：ストックヤード建設工事

工事場所：阿久根市多田 3771 番地 1

番　号	質疑事項	回　答
1	単価適用年月日について、ご教示お願い致します。	いずれも事業執行伺い時の最新単価を適用しています。 ・県建築工事標準単価：R7.6.1 改定版 ・県機械設備工事標準単価：R7.4.1 改定版 ・県電機設備工事標準単価：R7.4.1 改定版 ・県取り壊し標準単価：R7.3.1 改定版 ・建築ｺｽﾄ情報：2025.1 冬 ・建築施工単価：2025.4 春 ・建築物価：2025.5 ・積算資料：2025.5
2	インフレスライド適用について、ご教示お願い致します。	建設工事請負契約書に詳細を記載の上、契約締結することを予定しております。

3	化学物質の濃度測定について、建築特記仕様書（１）に記載の内容でよろしいでしょうか。ご教示お願い致します。	次のとおりとなります。 測定対象室：「保管室（1)」「保管室（2)」「管理者室」 測定箇所数：３箇所
4	工事用電力使用について、建築特記仕様書（１）に、施設内工事電力使用できるとの記載あります、借用方法をご教示お願い致します。	工事用電力につきましては、施設内設備より分岐し、メーターを取り付けての使用を考えておりますが、具体的には請負契約締結後、現地で協議を行う予定としております。
5	長尺金属板葺仕様について、仕上げ表・立面図・矩計図にては、ｔ＝０．４ アルミ・亜鉛メッキ鋼板立馳葺き、雑詳細図（２）Ｄ１１に立馳平板幅４００ｍｍとの記載があります。立馳平板幅４００ｍｍについて、各メーカー毎に仕様寸法が異なり、幅４００ｍｍは特定のメーカー仕様となっています、参考仕様寸法での積算でよろしいでしょうか。 ご教示お願い致します。	御質疑のとおり、参考仕様寸法とされた上での積算で構いません。