

衛生センター整備方針等検討業務委託 質問及び回答

(令和6年4月19日)

番号	項目	質問	回答
1	発注仕様書5項	<p>第1節 1(3)し尿及び浄化槽汚泥の性状 投入または収集時のし尿、浄化槽汚泥の性状データは年度ごとに複数回ありますか。</p>	<p>各年度、毎月投入し尿(し尿・浄化槽汚泥混合液)を分析しています。 分析項目(BOD、塩化物イオン、pH、COD、SS、T-N、T-P)</p>
2	発注仕様書6項	<p>第2節 1(3)施設更新(新設) 新設建設事業は造成費用も必要になりますが、想定されている敷地はありますか。</p>	<p>想定している敷地はあり、造成工事は不要です。</p>
3	発注仕様書7項	<p>第3節 本組合技術委員会への支援 技術委員会資料の作成を求められていますが、各委員会の内容や、委員会に向けた受注者との打合せ回数を想定されていればご教示願います。</p>	<p>委員会の協議内容は、1回目に整備方針検討内容の確認、整備方針決定方法の検討、2回目に整備方針及びスケジュールの決定を予定しています。 委員会における打合せ回数は業務の進捗状況にもよりますが、各委員会前に1回程度を想定しています。</p>