

## 旧環境センター解体工事 入札要領書及び設計図書等に係る質問回答（6月19日まで受付分）

No	資料名	頁	項目	質問等	回答
1	入札参加資格審査申請書類		第3-4-1号様式、第3-4-2号様式 配置予定技術者調書	申請する配置予定技術者は複数名候補をあげてよろしいでしょうか。	配置予定技術者（監理技術者又は主任技術者）の複数申請を可としますが、申請するすべての配置予定技術者（監理技術者又は主任技術者）は、『入札参加資格要件』を満たしていなければなりません。また、配置する技術者は、入札参加資格審査申請書類提出時に申請した配置予定技術者（監理技術者又は主任技術者）の中から選出してください。
2	入札参加資格審査申請書類		第3-6-1号様式 委任状（共同企業体代表者用）	代表者が申請する場合、委任状は必要でしょうか	本店から委任を受けた支店等が代表者として共同企業体を結成する場合は、本店から支店等に対する委任状が必要になります。ただし、本店が支店等に委任せずに共同企業体を結成する場合は、提出の必要はありません。
3	入札参加資格審査申請書類		第3-6-2号様式 委任状（共同企業体代表者以外）	代表者が申請する場合、受任者は代表者を記入すればよいでしょうか	第3-6-2号様式の委任者の欄には代表者以外の構成員を記入し、受任者の欄には代表者を記入してください。 ただし、代表者以外の構成員が2者の場合は、それぞれ作成してください。
4	入札参加資格審査申請書類		第3-7号様式 資本関係・人的関係がわかるもの	どのような資料になりますでしょうか	入札要領書4ページの7(2)オ(注)に記載している資本関係にある者及び人的関係にある者がわかる資料を提出してください。 なお、資本関係にある者及び人的関係にある者が存在しない場合は、資料の提出の必要はありませんが、 <b>存在しない旨の書類（任意様式）を提出してください。</b> (例) 資本関係の場合：会社概要、営業報告書、親会社の有価証券報告書等 人的関係の場合：他方の会社の現在事項証明書等
5	入札要領書	4	7 入札参加資格要件	共同企業体を組みたいため、(3)代表者となる構成員の資格について、ア項、イ項、ウ項を満たす業者の開示をお願いします。また、開示できない場合には、その理由を提示してください。	情報の開示については、北薩広域行政事務組合情報公開条例（令和4年北薩広域行政事務組合条例第3号）及び北薩広域行政事務組合情報公開条例施行規則（令和4年北薩広域行政事務組合規則第3号）の規定に基づき、公文書の開示請求の手続きを行ってください。ただし、不開示情報が含まれている場合は開示できないことがあります。 なお、本組合の令和5・6年度一般競争（指名競争）入札参加資格者については、本組合総務課において有資格者名簿を公表していますので閲覧又は写しの交付を受けることができます。また、経営事項審査の総合評定値については、一般財団法人建設業情報管理センターのホームページに公表されています。
6	発注仕様書	26	第2章 解体撤去工事特記仕様書 第2節 解体工事 5. 環境測定・分析 6) 工事確認 (2) 周辺環境（騒音・振動）	解体工事期間中の、騒音・振動の連続測定による常時監視は、特定建設作業の機械設備解体工事から埋戻し・整地までの期間と考えてよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
7	入札要領書	5	8 入札参加資格審査提出書類	共同企業体協定書に指定様式はないのでしょうか	本組合には共同企業体協定書の指定様式はありませんので、国土交通省のホームページに掲載されている共同企業体標準協定書の特定建設工事共同企業体協定書（甲型）を参考に作成してください。 <a href="https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000101.html">https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000101.html</a>
8	入札要領書	2	5 現場確認	現場確認時に1号炉再燃焼室上部にキャスターを打設しているとの説明でしたが、具体的にどのような施工をしているのでしょうか。	令和2年9月に1号炉再燃焼室の天井耐火材が落下したため、応急的な補修として天井ケーシング上部に耐火材約2.5tを打設しています。詳細は、別紙1号炉再燃焼室天井部耐火材追加補修図面のとおりです。